



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di Siena

UFFICIO TECNICO SETTORE PATRIMONIO – AMBIENTE – CAVE – LL.PP.

Prot. n.7689

Settore Tecnico Edilizia/ Urbanistica
sede

**OGGETTO: PIANO ATTUATIVO - PA08.04 del P.O. in VARIANTE al PdL "Via G. da Verrazzano".
Trasmissione parere di competenza**

In riferimento a quanto trasmesso con nota 3501 del 19/02/2024, per quanto di competenza, si esprime
PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

- si preveda la posa in opera di almeno n. 3 caditoie (in aggiunta a quelle previste) nella parte di parcheggio che, da quanto riportato nella Tav. 13, risulta sfornita di sistema di raccolta acque meteoriche (parte alta – lato via da Verrazzano);
- tutte le caditoie dovranno essere ricollegate al collettore principale con tubazioni di dimensioni non minore a Ø 400 mm;
- si preveda la messa in opera di una griglia di raccolta delle acque meteoriche in prossimità del primo ingresso al parcheggio (il primo sul lato destro scendendo da Via Magellano). La griglia dovrà avere la medesima lunghezza dell'ingresso al parcheggio;
- i n. 3 corpi illuminanti previsti nella fascia centrale del parcheggio dovranno essere provvisti di doppio sbraccio.

Cordiali saluti

Sovicille, 16/04/2024



IL RESPONSABILE DEL SETTORE PAC e LL.PP.

Arch. Elena Raveggi

Raveggi

16.04.2024

10:54:06

GMT+01:00

Documento informatico sottoscritto con firma
presente documento è conservato in originale nella cartella dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del
DLgs 82/2005.

si dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il

si dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il